



18.09.2020

COMUNICAT

Având în vedere:

- corespondența organismului notificat APRAGAZ (cu număr de identificare 0029), înregistrată la ISCIR cu nr. 5553/19.06.2020, în care specifică faptul că recipientele pentru stingătoare cu marcajul „TOF” și „CE0029” nu au evaluarea conformității efectuată de către ei, iar producătorul YUYAO TIAN BO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO.LTD afirmă că aceste recipiente nu sunt fabricate de către ei;
- că acest tip de recipiente a fost folosit la fabricarea stingătoarelor puse la dispoziție pe piață în anii 2018 și 2019 de către GEFIL SA cu sediul în localitatea Ploiești;
- că în urma verificărilor efectuate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR s-a constatat că nu s-a dus la îndeplinire în totalitate de către GEFIL SA măsura de retragere de pe piață a stingătoarelor neconforme, măsură dispusă de către ISCIR în data de 11.12.2019;

Informăm deținătorii că stingătoarele care au acest tip de recipient sunt neconforme și este interzisă utilizarea lor în continuare.

Solicităm persoanelor juridice autorizate pentru supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare, ca în cazul în care identifică stingătoare care au acest tip de recipient să întocmească un proces verbal de neconformitate în care să specifice că este interzisă utilizarea acestora în continuare și care să cuprindă un tabel cu rubricile: deținător, tip stingător, număr de bucăți.

Procesul verbal va fi transmis deținătorului și spre știință la ISCIR, în termen de 5 zile de la data întocmirii.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa iscir@iscir.ro, sau numărul de fax 021.411.98.80

Ionel-Emanuel Oproiu

Inspector de Stat Șef

