



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



12.04.2023

COMUNICAT

Ref.: Aprobare prealabilă pentru montarea și punerea în funcțiune a ascensoarelor conform prevederilor pct. 2.2 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2016 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare

Având în vedere prevederile pct. 2.2 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2016 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare „2.2. Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încât să se prevină riscul de zdrobire când cabina este în una dintre pozițiile extreme. În acest scop se asigură un spațiu liber sau refugiu dincolo de pozițiile extreme. Totuși, în anumite cazuri, în special la clădiri existente, unde această condiție este imposibil de îndeplinit, se pot adopta alte măsuri corespunzătoare pentru evitarea acestui risc, după ce a fost obținută aprobarea prealabilă din partea ISCIR” și a prevederilor Ghidului pentru aplicarea Directivei Europene 2014/33/UE, unde se stabilește că „Este de competența statului membru în cauză să stabilească procedura de acordare a aprobării prealabile pentru derogări și criteriile pentru a decide când o astfel de derogare este justificată” cu privire la rezolvarea unitară a solicitărilor aprobărilor prealabile pentru montarea ascensoarelor cu spațiu de siguranță redus ISCIR stabilește următoarele criterii de acordare:

- la clădiri existente/monumente istorice atunci când există riscul de deteriorare a clădirilor adiacente sau statica clădirii nu permite spargerea plăcii de fundație sau a plăcii superioare;
  - documentele din care să reiasă motivele pentru care „este imposibil” de asigurat spațiile de siguranță prevăzute în standardele aplicabile trebuie să fie emise de către o autoritate competentă în domeniu sau o persoană fizică sau juridică autorizată/atestată de către autoritatea competentă în domeniu;
  - toate măsurile suplimentare trebuie să fie certificate de către un organism notificat.
- Pentru clădirile noi nu se acordă aprobarea prealabilă a ascensoarelor cu spațiu de siguranță redus, acestea trebuie proiectate și construite în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare, cu respectarea standardelor europene armonizate și în



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5  
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA  
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61  
Fax: (+4021) 410. 00. 19  
Web: www.iscir.ro  
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0  
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5  
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX  
(facturare a veniturilor)  
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



conformitate cu prevederile H.G. nr. 410/2016 (care transpune în legislația națională Directiva Europeană 2014/33/UE) și a standardelor armonizate ale acestei prevederi.

Aceste criterii de acordare a aprobărilor prealabile de către ISCIR pentru montarea ascensoarelor cu spațiu de siguranță redus intră în vigoare/se aplică începând cu data de 01.07.2023;

Până la această dată aprobările prealabile se vor acorda în conformitate cu Comunicatul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR din data de 26.01.2021.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați ISCIR la adresa de mail [supravegherepiata@iscir.ro](mailto:supravegherepiata@iscir.ro), [iscir@iscir.ro](mailto:iscir@iscir.ro) sau nr. de fax 021.410.00.19.

p. Inspector de Stat Șef

Ionel Emanuel Oproiu

Inspector de Stat Șef Adjunct



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5  
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA  
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61  
Fax: (+4021) 410. 00. 19  
Web: [www.iscir.ro](http://www.iscir.ro)  
Email: [iscir@iscir.ro](mailto:iscir@iscir.ro)

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0  
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5  
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX  
(facturare a veniturilor)  
Operator de date cu caracter personal nr. 17290