



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



10.10.2025

COMUNICAT

referitor la instalațiile pentru gaze petroliere lichefiate - GPL

În vederea utilizării/exploatării instalațiilor pentru gaze petroliere lichefiate - GPL, vă comunicăm următoarele:

1. Instalațiile pentru gaze petroliere lichefiate - GPL intră sub incidența prevederilor Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prescripției tehnice PT C 8-2010.
2. Instalațiile GPL sunt instalate/montate numai după obținerea, în prealabil, a avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din prescripția tehnică PT C 8-2010.
3. Obținerea avizului obligatoriu de instalare pentru o instalație GPL este responsabilitatea persoanei deținătoare/utilizatoare, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (1) din prescripția tehnică PT C 8-2010.
4. Pentru obținerea avizului obligatoriu de instalare, deținătorul/utilizatorul instalației GPL transmite documentele prevăzute la art. 10, alin. (2) din prescripția tehnică PT C 8-2010 la Inspekția Teritorială ISCIR în raza a cărei arie de responsabilitate se află instalația GPL. Documentația tehnică este verificată și avizată de către responsabilul cu avizarea documentației tehnice de instalare RADTI, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (3) din prescripția tehnică PT C 8-2010.
5. Persoanele juridice autorizate de ISCIR pentru instalare/montare nu au voie să înceapă lucrările de instalare/montare a instalației GPL în cazul lipsei avizului obligatoriu de instalare, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2) din prescripția tehnică PT C 8-2010.
6. Conform prevederilor art. 9, alin. (1) coroborate cu prevederile Anexei 2, pct. 2¹ ale Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la instalațiile pentru gaze petroliere lichefiate - GPL, verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în utilizare se efectuează de către CNCIR S.A..
7. Pentru obținerea autorizării funcționării, deținătorul/utilizatorul instalației GPL, trebuie să solicite în scris la CNCIR S.A. efectuarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării, înaintând totodată documentele prevăzute la art. 32 din prescripția tehnică PT C 8-2010.
8. CNCIR S.A., denumită Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. este o societate înființată în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1139/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 779/22.11.2010.
9. Autorizarea funcționării instalațiilor GPL se efectuează de către ISCIR, conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare.
10. Utilizarea/exploatarea instalațiilor GPL se face cu respectarea prevederilor capitolului IV din prescripția tehnică PT C 8-2010.

Inspector de Stat Șef
Sorin-Marian Roman



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290
1/1